

# 武汉市安全生产委员会文件

武安〔2022〕12号

---

## 市安委会关于印发《武汉市城镇燃气安全整治“百日行动”工作方案》的通知

各区（开发区、风景区）安委会，各市级安全生产专业委员会，市安委会成员单位：

经市人民政府同意，现将《武汉市城镇燃气安全整治“百日行动”工作方案》印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

武汉市安全生产委员会

2022年7月31日



# 武汉市城镇燃气安全整治“百日行动” 工作方案

为落实国务院和省安委会关于燃气安全排查整治工作要求，深刻汲取近期燃气事故教训，有效防范化解我市燃气领域安全风险，保障我市燃气行业安全稳定，决定从即日开展全市城镇燃气安全整治“百日行动”，特制定工作方案如下。

## 一、目标要求

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产特别是燃气安全工作的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，从捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的政治高度，深刻认识抓好燃气安全工作的重要性、紧迫性，全面检查、深刻反思在抓落实上存在的差距，全面排除燃气领域安全隐患，集中整治突出问题，严厉打击违法违规行为，坚决防范燃气安全事故发生，确保全市城镇燃气安全生产形势稳定，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

## 二、重点整治内容

聚焦使用燃气的餐饮场所、商业综合体、商住混合体、农（集）贸市场、学校医院等人员密集公共场所，围绕燃气经营、输送配送、燃气使用、燃气工程和燃气具生产销售等 5 个环节的 25 个典型问题开展排查整治。

### （一）燃气经营环节

1.燃气经营企业、充装企业未取得相关许可证书或证书不在

有效期内。

2.企业主要负责人和安全生产管理人员未经省住建厅专业培训并考核合格，运行、维护和抢修人员配备达不到要求，特种作业人员无证上岗。

3.安全检测和管网监测设备不足或失效。

4.隐患排查治理未形成闭环。

5.未按规定进行入户安检并督促隐患整改。

6. 违规充装非自有气瓶、未安装“二维码”标识、超期未检、达到报废使用年限的气瓶或翻新“黑气瓶”。

7.未按规定加臭，违规在液化石油气中添加二甲醚。

8.企业安全管理制度不健全、操作性不强；企业安全生产投入不足、安全教育落实不到位；安全生产管理人员未严格落实企业安全管理制度，运行、维护和抢修人员对设备设施操作规程不熟悉等。

## **（二）燃气输送配送环节**

9.未按规定实施燃气管道巡线和实施定期检验。

10.未取得危险货物道路运输资质运输燃气。

11.瓶装燃气经营企业未按其配送服务安全管理规范实施配送服务等。

## **（三）燃气使用环节**

12.餐饮等使用燃气的生产经营单位（个人）未与供气企业签订供用气合同，未作出安全用气承诺。

13.餐饮等用气场所未安装可燃气体报警装置或报警装置质

量不达标、适用气型不符、安装位置不正确、不在工作状态等。

14.燃气管道被违规占压、穿越密闭空间和室内用餐场所。

15.使用无熄火保护装置、无 3C 认证的燃气具；使用不合格的非金属连接软管、软管长度超过 2 米或私接“三通”、软管老化松动以及软管穿越墙体、门窗、顶棚和地面等。

16.使用不符合国家标准的可调节压力液化石油气调压器。

17.使用不合格气瓶，使用工业丙烷气瓶。

18.在餐饮等人员密集场所室内设置液化石油气瓶，或存瓶总重量超过 100 千克但未设置专用气瓶间，气瓶间未安装可燃气体报警装置，气瓶间违规设置在地下室和半地下室等。

#### **（四）燃气工程施工环节**

19.燃气新建、改造等工程转包、违法分包、挂靠，不按施工图或无施工图施工，未验收合格即投入使用。

20.未对主要管材规范检验。

21.不严格落实图纸档案资料归档制度。

22.无资质或超越资质等级承揽燃气工程施工。

23.燃气管线、设施周边施工未落实保护措施；未落实第三方施工期间专人全时段监护规定。

24.第三方野蛮施工破坏燃气设施等。

#### **（五）燃气具生产销售环节**

25.生产和销售不符合安全标准或不符合强制性产品认证要求的燃气燃烧器具、可燃气体报警装置、调压器及其连接软管等。

### **三、工作安排**

“百日行动”时间自本方案印发之日起至 10 月底，在各级党委政府统一领导下，由安委会牵头，集中组织城管、市场监管、商务、公安、交通、消防等市直有关部门（单位）、各燃气企业和社会力量，密切配合、形成合力、统一开展。采取企业自查、各区排查、市级抽查的方式，自查、排查做到全覆盖，抽查做到突出重点、持续发力，确保取得实实在在效果。

#### **（一）企业自查**

1.燃气经营企业。对照重点内容开展自查，全面辨识安全风险，落实安全防范措施。建立完善用户实名制台账清单，对餐饮等使用燃气的工商业用户进行一次全覆盖入户安检，全面检查室内外管道、设施设备、燃气燃烧器具、连接管、气瓶、用气环境、用户安全设施等。与工商业等用户签订安全供用气合同和安全用气承诺书，督促用户依规操作，落实安全用气措施。

2.燃气工商业用户。落实安全用气主体责任，与燃气供应企业签订安全供用气合同和安全用气承诺书并公示，依法按标准安装可燃气体报警装置并保证其正常使用，组织员工安全用气培训，全面细致检查气瓶、连接软管、燃气具、燃气报警器等安全状况，指定专人负责燃气设施安全运行，发现问题及时整改。用户自查工作要在 8 月底前全部完成。

#### **（二）各区排查**

各区人民政府（管委会）组织有关部门、街道、社区采取“分片包干、分工负责”方式，开展“扫街行动”，逐个街道、逐个小区、

逐个企业、逐个用户进行拉网式排查，全面排清辖区内燃气经营、运输企业、燃气场站、供应点、工商业用户及瓶装液化石油气居民用户底数，通过燃气信息平台建立企业、设施、用户信息化档案，通过平台开展排查检查，发现问题，督促立即整改，及时消除隐患。对不符合安全经营和安全用气条件，限期整改不到位的，要坚决采取停业、停气等手段督促整改，切实保证燃气生产和使用安全。

### **（三）市级抽查**

市城镇燃气安全生产专业委员会组织各成员单位，结合正在开展的燃气安全评价工作，组成督导组对全市 15 个区排查情况进行暗访抽查，每月抽查燃气经营企业不少于 20%、餐饮等非居民燃气用户不少于 300 家。督查发现问题立即督促整改，发现的隐患问题清单每月 24 日前报市燃气专委会办公室。市安委会将通过安全生产综合督导巡查、安全生产大检查督导，以及专项督导、联合检查等方式，开展抽查检查，检查情况纳入 2022 年度安全生产和消防考核内容。

## **四、工作要求**

**（一）提高政治站位。**各区、各部门要切实提高思想认识，深刻领会习近平总书记关于安全生产特别是燃气安全工作的重要指示精神，切实增强政治敏锐性和执行力，从政治站位、人民立场、底线思维上深刻认识做好燃气安全生产工作的极端重要性，把“两个维护”落实到具体行动上，将“百日行动”作为当前安全生产工作首要任务，切实扛起政治责任。

**（二）加强组织领导。**各区、各部门要高度重视，主要负责同志要亲自部署、加强统筹、总结经验、压实责任，把工作做实做细。要统筹好“百日行动”与服务经济社会发展、疫情防控大局的关系，科学安排，规范执法，严禁简单化、运动式、一刀切，影响正常生产生活秩序。各区安委办要统筹协调，市区燃气专委会加强督促指导和定期调度，组织各成员单位密切协同，形成齐抓共管合力，全力推进工作落实。

**（三）加强宣传教育。**各区要结合实际采取针对性措施开展常态化的燃气安全宣传教育。切实将燃气安全常识宣传纳入街道、社区网格化管理，深入开展安全用气、安全防护知识进机关、进学校、进企业、进社区、进楼栋、进家庭“六进”活动，采取多种形式宣传，增强全民安全用气意识。实施奖励激励措施，积极引导社会公众查找燃气安全隐患、举报违法行为。

**（四）加强调度通报。**市区城镇燃气专委会办公室建立周调度、月通报机制，每月通报排查治理情况，对工作推进缓慢、流于形式、执法不力的点名通报。对推诿扯皮、作风不实、边整治边出事的，由市安委会或市燃气安全生产专委会约谈批评。

**（五）加强监管执法。**要严格规范开展燃气安全执法，综合运用法律、行政、经济等手段，开展多部门综合执法和跨区联合执法，严格落实安全生产工作“四个一律”要求，坚决防止执法不作为和“宽松软”。各区对近两年发生的燃气安全事故进行全面梳理，对存在违法违规行为的要严格处罚到位；对“百日行动”中检查发现的问题、隐患，特别是 25 个典型问题，要发

现一起、严处一起，坚决依法处罚（见附件 5）。

**（六）加强责任追究。**“百日行动”期间，对安全生产责任落实不力和非法违法行为一律顶格处罚、曝光警示；发生燃气安全生产事故的一律提级调查，依法依规彻查事故原因、倒查监管责任，对不作为慢作为等涉嫌失职渎职的，及时将线索移交纪委监委。

请各区将百日行动实施方案于 8 月 3 日前报市安委办和市城镇燃气专委会办公室，每月 9 日、24 日前报送整治进展情况（见附件）至市城镇燃气专委会办公室，10 月底前报送工作总结（含整治进展情况）。

市城镇燃气专委会办公室联系人：郭林珊，联系电话：82615024（带传真），电子邮箱：334640039@qq.com。市安委办联系人：李建，联系电话：82897116，电子邮箱：whajjg3c@163.com；

- 附件：1.全市城镇燃气安全“百日行动”整治进展情况  
2.餐饮等工商业燃气用户安全隐患整治清单  
3.餐饮等工商业燃气用户实名制管理责任清单  
4.餐饮等工商业燃气用户安全检查指南  
5.25 类典型问题执法处罚参考依据

附件 1

# 全市城镇燃气安全“百日行动”整治进展情况

\_\_\_\_\_区 填报日期: 年 月 日

|                |                           |  |                           |  |
|----------------|---------------------------|--|---------------------------|--|
| 企业<br>自查<br>情况 | 经营环节排查隐患数量（个）             |  | 经营环节隐患完成整改数量（个）           |  |
|                | 输送配送环节排查隐患数量（个）           |  | 输送配送环节隐患完成整改数量（个）         |  |
|                | 使用环节排查隐患数量（个）             |  | 使用环节隐患完成整改数量（个）           |  |
|                | 燃气企业的商业用户数量（户）            |  | 燃气企业入户安检的商业用户数量（户）        |  |
| 执法<br>处罚<br>情况 | 燃气安全执法检查次数（次）             |  | 燃气安全执法检查处罚次数（次）           |  |
|                | 执法检查处罚金额（万元）              |  | 吊销、取缔企业不符合市场准入条件（家）       |  |
|                | 查处使用不合格或不执法符合气源要求的燃气器具（家） |  | 查处餐饮经营场所未安装燃气报警器（家）       |  |
|                | 查处未按规定加臭的企业（家）            |  | 查处未制定燃气管道保护方案违规施工的施工企业（家） |  |
|                | 打击违规供应非法气源的企业数量（家）        |  | 查处生产销售伪劣燃气具和燃气报警器的金额（万元）  |  |
| 督促<br>指导<br>情况 | 省市级督导检查（次）                |  | 区级督导检查（次）                 |  |
|                | 通报次数（次）                   |  | 约谈次数（次）                   |  |
| 宣传<br>情况       | 安全宣传数量（次）                 |  | 警示教育次数（次）                 |  |

附件 2

餐饮等工商业燃气用户安全隐患整治清单

| 序号 | 区 | 餐饮等工商业燃气用户名称 | 地址 | 隐患问题 | 督办完成时间 | 供气企业 | 企业督办责任人 | 区级督办责任人 |
|----|---|--------------|----|------|--------|------|---------|---------|
| 1  |   |              |    |      |        |      |         |         |
| 2  |   |              |    |      |        |      |         |         |
| 3  |   |              |    |      |        |      |         |         |
| 4  |   |              |    |      |        |      |         |         |
| 5  |   |              |    |      |        |      |         |         |
| 6  |   |              |    |      |        |      |         |         |
| 7  |   |              |    |      |        |      |         |         |
| 8  |   |              |    |      |        |      |         |         |
| 9  |   |              |    |      |        |      |         |         |
| 10 |   |              |    |      |        |      |         |         |

附件 3

餐饮等工商业燃气用户实名制管理责任清单

| 序号 | 区 | 场所名称 | 地址 | 组织机构代码 | 店主姓名 | 联系电话 | 身份证号 | 供气企业 | 供气协议<br>签订时间 | 安全监管<br>责任人 | 本次排查隐<br>患问题 |
|----|---|------|----|--------|------|------|------|------|--------------|-------------|--------------|
| 1  |   |      |    |        |      |      |      |      |              |             |              |
| 2  |   |      |    |        |      |      |      |      |              |             |              |
| 3  |   |      |    |        |      |      |      |      |              |             |              |
| 4  |   |      |    |        |      |      |      |      |              |             |              |
| 5  |   |      |    |        |      |      |      |      |              |             |              |
| 6  |   |      |    |        |      |      |      |      |              |             |              |
| 7  |   |      |    |        |      |      |      |      |              |             |              |
| 8  |   |      |    |        |      |      |      |      |              |             |              |
| 9  |   |      |    |        |      |      |      |      |              |             |              |

## 餐饮等工商业燃气用户场所安全检查指南

### 一、工商业用户基本要求

（一）建立健全安全用气责任制、用气操作规程等规章制度，制定燃气事故应急处置方案，制度、方案与燃气设施操作人员名单一并在燃气使用场所公示上墙。

（二）定期组织操作人员参加安全教育培训，掌握燃气的危害性、防爆措施及应急处置常识，熟悉燃气设施和消防设施的使用方法，熟知有关安全规定和应急处置流程。

（三）指定专人负责燃气设备的日常安全检查，并做好记录，确保设备安全可靠运行，当发现燃气泄漏时应立即采取应急处置措施，并向燃气供应企业和有关部门报告。主动接受燃气供应企业的入户安检和安全用气宣传指导，对燃气供应企业安检中发现的安全隐患应立即落实整改。

（四）餐饮场所燃气管路的设计、施工及燃气用具的安装应委托具有相应资质的单位进行，设计安装需满足国家相关技术规范的要求；选择持有合法有效《燃气经营许可证》《气瓶充装许可证》的燃气供应企业供应燃气，并与燃气供应单位签订安全供气合同。

### 二、气瓶存放要求

（一）餐饮场所存放液化石油气瓶总重量超过 100 千克（折

合 2 瓶 50 千克或 7 瓶 15 千克气瓶 ) 时, 应当设置专用气瓶间。存瓶总重量小于 420 千克时, 气瓶间可以设置在与用气建筑(住宅、重要公共建筑和高层民用建筑及裙房除外) 相邻的单层专用房间内, 专用房间应符合《液化石油气供应工程设计规范》规定(GB51142-2015)。存瓶总重量大于 420 千克时或者采用瓶组强制气化的, 气瓶间应设置在其他民用建筑间距不小于 10 米的独立单层建筑。存放气瓶的房间严禁有明火和堆放易燃易爆物品。

(二) 液化石油气气瓶间、瓶组气化间不得设置于地下、半地下空间和通风不良场所; 房间高度不低于 2.2 米; 房间内无暖气沟、排水管、地漏及其他地下构筑物。

(三) 餐饮场所设置的液化石油气气瓶间、瓶组气化间应具有明显的安全警示标志, 设置燃气浓度检测报警装置, 至少配备 2 具 8kg 干粉灭火器; 房间内使用防爆电气设备, 电器开关设置于室外。

(四) 液化石油气气瓶间、瓶组气化间的其他具体设置要求应符合《液化石油气供应工程设计规范》(GB51142-2015) 和《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 的规定。压缩天然气瓶组供气站、液化天然气瓶组气化站的其他具体设置要求应符合《压缩天然气供应站设计规范》(GB51102)、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006 (2020 年版)) 和《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 的规定。

(五) 液化石油气气相瓶和气液两相瓶必须专瓶专用, 使

用和备用钢瓶应当分开放置或者用防火墙隔开。

### 三、用气场所要求

（一）采用城市管道燃气供气方式的，用气场所的燃气调压、计量、管道、阀门等设施的设置应符合《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006（2020年版））的规定。

（二）用气场所应当按照有关规定安装可燃气体浓度探测和报警装置，进行定期检测并记录，确保处于灵敏有效工作状态，并按标准配备干粉灭火器等消防器材。

（三）用气场所放置的钢瓶必须采用单瓶形式与燃气燃烧器具连接，与燃气燃烧器具的水平净距不应小于 0.5 米。

（四）用气场所须具备良好的通风条件，并设置满足通风需求的机械送排风装置，燃具上方应设置有效排除燃烧烟气设施。

（五）用餐区域严禁放置液化石油气钢瓶。

### 四、燃气设备设施要求

（一）燃气器具、气瓶、连接管及其他附件应符合现行国家标准的产品质量要求和产品技术要求，严禁使用假冒伪劣产品。

（二）使用燃气前后必须检查燃气器具是否完好、燃气开关是否可靠，发现问题要及时向具有相应资质的燃气燃烧器具安装维修企业报修或者更换。

（三）气瓶在有效使用期限内，检测标牌内容完整、清晰，不得使用无警示标签、无充装标识、过期或者报废的钢瓶。

（四）液化石油气钢瓶禁止使用可调节的减压器，减压器正常使用期限为 5 年，密封圈正常使用期限为 3 年，到期或发现问题时应当立即更换并记录。

（五）商业燃具应设置熄火保护装置。商业燃具或用气设备应设置在通风良好、符合安全使用条件且便于维护操作的场所，并应设置燃气泄漏报警和切断等安全装置。

（六）供应多台燃气灶具，应采用钢管敷设主管道；燃气主管道与多台燃气灶具连接时，应当使用双头螺纹连接的专用燃具连接软管，其长度不得超过 2 米，且中间没有接口；专用燃具连接软管不得穿越墙、楼板、顶棚、门窗。

（七）单个气瓶与单台燃气灶具连接宜使用双头螺纹连接的专用燃具连接软管。

## **五、用气操作要求**

### **（一）认真做好点火前和用气后检查**

每次点火前要先检查有无燃气泄漏，使用时保持空气流通，不要离人，使用后关好燃气总阀；每天营业结束前要指定专人检查总阀门和灶具开关是否关闭，做到人走气断。

### **（二）严格遵守禁止行为规定**

1.禁止在不具备安全条件的场所使用、储存燃气；禁止在高层建筑以及地下、半地下空间使用液化石油气；禁止在同一室内同时使用含燃气在内的两种以上燃料。

2.禁止将安装有燃气设施的场所改为卧室、浴室或者其他违反安全用气规定的场所。

3.禁止安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具，禁止擅自安装、改装、拆除燃气计量表和表前管道设施等燃气设施；禁止擅自操作公用燃气阀门。

4.禁止使用燃气明火取暖；禁止使用明火查漏。

5.禁止将燃气管道作为负重支架或者接地引线。

6.禁止加热、摔砸、倒置、曝晒燃气钢瓶；禁止私自排放钢瓶内燃气、残液或者利用钢瓶互相倒灌。

7.禁止盗用燃气；禁止改变燃气用途或者转供燃气。

### **（三）定期开展安全检查**

定期进行燃气安全检查，日常检查的内容主要包括：

1.气瓶、管道及燃气器具是否漏气，减压阀、密封圈是否正常；

2.燃气使用场所是否保持通风良好；

3.液化气钢瓶摆放位置是否符合安全要求，是否到检测周期；

4.燃气管道及灶具连接管是否完好，连接是否稳固；

5.消防器材是否按规范配置齐全且完好有效；消防通道是否畅通，安全警示标志是否醒目；

6.可燃气体报警探头是否按规定定期送检，报警器是否完好有效；

7.未使用燃气时总阀门是否处于关闭状态。

## **六、相关法律法规、规范性文件**

餐饮场所使用燃气的安全要求还应当遵守《中华人民共和国

国安全生产法》《城镇燃气管理条例》《湖北省燃气管理条例》《国务院安委会关于深入开展餐饮场所燃气安全排查整治的通知》（安委〔2013〕1号）《关于加强超大城市综合体消防安全工作的指导意见》《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006（2020年版））等相关规定。

其他场所开展用气安全隐患排查可参照本指南。

## 附件 5

### 25 类典型问题执法处罚参考依据

| 序号 | 违法行为                                                                   | 处罚对象   | 违反规定                                          | 处罚依据                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 燃气经营企业、充装企业未取得相关许可证照或未按许可规定从事燃气经营                                      | 燃气经营企业 | 《城镇燃气管理条例》第十五条                                | 《城镇燃气管理条例》第四十五条 违反本条例规定，未取得燃气经营许可证从事燃气经营活动的，由燃气管理部门责令停止违法行为，处 5 万元以上 50 万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>违反本条例规定，燃气经营者不按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动的，由燃气管理部门责令限期改正，处 3 万元以上 20 万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。                                                       |
| 2  | 企业主要负责人和安全生产管理人员未经省住建厅专业培训并考核合格，未设置安全生产管理机构或者未配备专职安全生产管理人员，特种作业人员无证上岗。 | 燃气经营企业 | 1、《中华人民共和国安全生产法》第二十四条<br>2、《中华人民共和国安全生产法》第三十条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：<br>（一）未按照规定设置安全生产管理机构或者未配备专职安全生产管理人员、注册安全工程师的；<br>（二）危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格的；<br>（七）特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。 |
| 3  | 安全检测和管网监测设备不足或失效                                                       | 燃气经营企业 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条                           | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：<br>（二）安全设备的安装、使用、检测、改造和报废不符合国家标准或者行业标准的；<br>（三）未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的；                                                                |

| 序号 | 违法行为              | 处罚对象   | 违反规定                                       | 处罚依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|-------------------|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 隐患排查治理不闭合         | 燃气经营企业 | 1、《中华人民共和国安全生产法》第六十五条<br>2、《城镇燃气管理条例》第四十一条 | 1、《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。<br>2、《城镇燃气管理条例》第四十八条 违反本条例规定，燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志的，或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的，或者未采取措施及时消除燃气安全隐患的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上10万元以下罚款。 |
| 5  | 未按规定进行入户安检并督促隐患整改 | 燃气经营企业 | 《城镇燃气管理条例》第十七条                             | 《城镇燃气管理条例》第四十六条 违反本条例规定，燃气经营者有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上10万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：<br>（七）燃气经营者未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查。                                                                                                                   |

| 序号 | 违法行为                                                                                                                 | 处罚对象   | 违反规定                                                                    | 处罚依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | 违规充装非自有气瓶、未安装“二维码”标识、超期未检、达到报废使用年限的气瓶或翻新“黑气瓶”                                                                        | 燃气经营企业 | 1、《城镇燃气管理条例》第十八条<br>2、《湖北省燃气管理条例》第二十一条                                  | 1、《城镇燃气管理条例》第四十七条 违反本条例规定，销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气的，由燃气管理部门责令改正，可以处1万元以下罚款。<br>2、《湖北省燃气管理条例》第四十三条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由燃气主管部门给予警告，责令停止违法行为或者责令限期改正，没收违法所得；情节较轻的，可处500元以上5000元以下罚款；情节严重的，处5000元以上10万元以下罚款，并可依法吊销燃气经营许可证：<br>（四）从事瓶装燃气经营违反本条例第二十一条规定的；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7  | 未按规定加臭，违规在液化石油气中添加二甲醚                                                                                                | 燃气经营企业 | 《城镇燃气管理条例》第十七条                                                          | 《城镇燃气管理条例》第四十六条 违反本条例规定，燃气经营者有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上10万元以下罚款；有违法所得的，没收违法所得；情节严重的，吊销燃气经营许可证；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：<br>（七）燃气经营者未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8  | 企业安全管理制度不健全、操作性不强；企业安全生产投入不足、安全教育落实不到位；安全生产管理人员未严格落实企业安全管理制度，未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的 | 燃气经营企业 | 1、《中华人民共和国安全生产法》第二十三条<br>2、《中华人民共和国安全生产法》第二十七条<br>3、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 | 1、《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。<br>2、《中华人民共和国安全生产法》第九十四条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿。<br>3、《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：<br>（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的；<br>（四）未如实记录安全生产教育和培训情况的； |

| 序号 | 违法行为                        | 处罚对象   | 违反规定                                        | 处罚依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-----------------------------|--------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 未按规定实施燃气管道巡线和实施定期检验         | 燃气经营企业 | 1、《城镇燃气管理条例》第三十五条<br>2、《湖北省燃气管理条例》第十九条      | 1、《城镇燃气管理条例》第四十八条 违反本条例规定，燃气经营者未按照国家有关工程建设标准和安全生产管理的规定，设置燃气设施防腐、绝缘、防雷、降压、隔离等保护装置和安全警示标志的，或者未定期进行巡查、检测、维修和维护的，或者未采取措施及时消除燃气安全隐患的，由燃气管理部门责令限期改正，处1万元以上10万元以下罚款。<br>2、《湖北省燃气管理条例》第四十三条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由燃气主管部门给予警告，责令停止违法行为或者责令限期改正，没收违法所得；情节较轻的，可处500元以上5000元以下罚款；情节严重的，处5000元以上10万元以下罚款，并可依法吊销燃气经营许可证：<br>（二）燃气经营企业不履行对燃气设施的日常巡查、定期安全检查、指导帮助用户消除安全隐患以及答复处理用户查询、投诉等职责的。                                                                                  |
| 10 | 未取得危险货物道路运输资质运输燃气           | 燃气经营企业 | 1、《湖北省燃气管理条例》第二十一条<br>2、《道路危险货物运输管理规定》第五十六条 | 1、《湖北省燃气管理条例》第四十三条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由燃气主管部门给予警告，责令停止违法行为或者责令限期改正，没收违法所得；情节较轻的，可处500元以上5000元以下罚款；情节严重的，处5000元以上10万元以下罚款，并可依法吊销燃气经营许可证：<br>（四）从事瓶装燃气经营违反本条例第二十一条规定的；<br>2、《道路危险货物运输管理规定》第五十六条 违反本规定，有下列情形之一的，由县级以上道路运输管理机构责令停止运输经营，有违法所得的，没收违法所得，处违法所得2倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足2万元的，处3万元以上10万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：<br>（一）未取得道路危险货物运输许可，擅自从事道路危险货物运输的；（二）使用失效、伪造、变造、被注销等无效道路危险货物运输许可证件从事道路危险货物运输的；（三）超越许可事项，从事道路危险货物运输的；（四）非经营性道路危险货物运输单位从事道路危险货物运输经营的。 |
| 11 | 瓶装燃气经营企业未按其配送服务安全管理规范实施配送服务 | 燃气经营企业 | 《湖北省燃气管理条例》第二十一条                            | 《湖北省燃气管理条例》第四十三条 违反本条例规定，有下列行为之一的，由燃气主管部门给予警告，责令停止违法行为或者责令限期改正，没收违法所得；情节较轻的，可处500元以上5000元以下罚款；情节严重的，处5000元以上10万元以下罚款，并可依法吊销燃气经营许可证：<br>（四）从事瓶装燃气经营违反本条例第二十一条规定的；                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 序号 | 违法行为                                                                           | 处罚对象 | 违反规定                                   | 处罚依据                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | 餐饮等使用燃气的生产经营单位（个人）未与供气企业签订供用气合同                                                | 燃气用户 | 1、《湖北省燃气管理条例》第十九条<br>2、《武汉市燃气管理条例》第十六条 | /                                                                                                                                                                                             |
| 13 | 餐饮等用气场所未安装可燃气体报警装置或报警装置质量不达标、适用气型不符、安装位置不正确、不在工作状态等                            | 燃气用户 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条                    | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：（八）餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的。            |
| 14 | 燃气管道被违规占压、穿越密闭空间和室内用餐场所                                                        | 燃气用户 | 《城镇燃气管理条例》第十八条                         | 《城镇燃气管理条例》第四十九条 违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位可以处 10 万元以下罚款，对个人可以处 1000 元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：<br>（五）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的；                                |
| 15 | 使用无熄火保护装置、无 3C 认证的燃气具；使用不合格的非金属连接软管、软管长度超过 2 米或私接“三通”、软管老化松动以及软管穿越墙体、门窗、顶棚和地面等 | 燃气用户 | 《城镇燃气管理条例》第二十八条                        | 《城镇燃气管理条例》第四十九条 违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位可以处 10 万元以下罚款，对个人可以处 1000 元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：<br>（三）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的；<br>（八）燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的。 |

| 序号 | 违法行为                                                                           | 处罚对象 | 违反规定                                      | 处罚依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 使用不符合国家标准的可调节压力液化石油气调压器                                                        | 燃气用户 | 《城镇燃气管理条例》第二十八条                           | 《城镇燃气管理条例》第四十九条 违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位可以处 10 万元以下罚款，对个人可以处 1000 元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：<br>（三）安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具的；<br>（八）燃气燃烧器具的安装、维修不符合国家有关标准的。                                                                                                                                                                |
| 17 | 使用不合格气瓶，使用工业丙烷气瓶                                                               | 供气企业 | 《武汉市燃气管理条例》第十八条                           | 《武汉市燃气管理条例》第五十条 燃气经营者有下列行为之一的，由市燃气管理机构或者区燃气主管部门按照下列规定予以处罚：<br>（二）违反本条例第十八条第四项规定，销售不合格或者超过检修周期的钢瓶充装的瓶装气的，责令改正，处五千元以上一万元以下罚款；                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18 | 在餐饮等人员密集场所室内设置液化石油气瓶，或存瓶总重量超过 100 千克但未设置专用气瓶间，气瓶间未安装可燃气体报警装置，气瓶间违规设置在地下室和半地下室等 | 燃气用户 | 1、《中华人民共和国安全生产法》第三十六条<br>2、《城镇燃气管理条例》第十八条 | 1、《中华人民共和国安全生产法》第九十九条 生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；情节严重的，责令停产停业整顿；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任：<br>（八）餐饮等行业的生产经营单位使用燃气未安装可燃气体报警装置的。<br>2、《城镇燃气管理条例》第四十九条 违反本条例规定，燃气用户及相关单位和个人有下列行为之一的，由燃气管理部门责令限期改正；逾期不改正的，对单位可以处 10 万元以下罚款，对个人可以处 1000 元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：<br>（五）在不具备安全条件的场所使用、储存燃气的； |

| 序号 | 违法行为                                         | 处罚对象      | 违反规定                                                                                     | 处罚依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 燃气新建、改造等工程转包、违法分包、挂靠,不按施工图或无施工图施工,未验收合格即投入使用 | 建设单位、施工单位 | 1、《建设工程质量管理条例》第七条第二款<br>2、《建设工程质量管理条例》第二十五条<br>3、《建设工程质量管理条例》第二十八条<br>4、《建设工程质量管理条例》第十六条 | 1、《建设工程质量管理条例》第五十五条 违反本条例规定,建设单位将建设工程肢解发包的,责令改正,处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目,并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。<br>2、《建设工程质量管理条例》第六十二条 违反本条例规定,承包单位将承包的工程转包或者违法分包的,责令改正,没收违法所得,对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的罚款;对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。<br>3、《建设工程质量管理条例》第五十八条 违反本条例规定,建设单位有下列行为之一的,责令改正,处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任:<br>(二)验收不合格,擅自交付使用的;<br>4、《建设工程质量管理条例》第七十三条 依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下罚款。 |
| 20 | 未对主要管材规范检验                                   | 施工单位      | 《建设工程质量管理条例》第二十九条、第三十一条                                                                  | 《建设工程质量管理条例》第六十五条 违反本条例规定的,施工单位未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验,或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的,责令改正,处10万元以上20万元以下罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成损失的,依法承担赔偿责任。<br>第七十三条 依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下罚款。                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21 | 不严格落实图纸档案资料归档制度                              | 建设单位      | 《建设工程质量管理条例》第十七条                                                                         | 1、《建设工程质量管理条例》第五十九条 违反本条例规定,建设工程竣工验收后,建设单位未向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案的,责令改正,处1万元以上10万元以下的罚款。<br>2、《建设工程质量管理条例》第七十三条 依照本条例规定,给予单位罚款处罚的,对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下罚款。                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 序号 | 违法行为                         | 处罚对象   | 违反规定              | 处罚依据                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | 无资质或超越资质等级承揽燃气工程施工           | 施工单位   | 《建设工程质量管理条例》第二十五条 | <p>《建设工程质量管理条例》第六十条 违反本条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对勘察、设计单位或者工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费或者监理酬金 1 倍以上 2 倍以下的罚款；对施工单位处工程合同价款百分之二以上百分之四以下的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书；有违法所得的，予以没收。</p> <p>未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，依照前款规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。</p> <p>以欺骗手段取得资质证书承揽工程的，吊销资质证书，依照本条第一款规定处以罚款；有违法所得的，予以没收。</p> <p>第七十三条 依照本条例规定，给予单位罚款处罚的，对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额百分之五以上百分之十以下罚款。</p> |
| 23 | 燃气管线、设施周边施工未签订保护方案或未落实安全保护措施 | 工程施工单位 | 《城镇燃气管理条例》第三十四条   | <p>《城镇燃气管理条例》第五十条 违反本条例规定，在燃气设施保护范围内从事下列活动之一的，由燃气管理部门责令停止违法行为，限期恢复原状或者采取其他补救措施，对单位处 5 万元以上 10 万元以下罚款，对个人处 5000 元以上 5 万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任：</p> <p>（四）未与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，采取相应的安全保护措施，从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的。</p>                                                                                                                                            |
| 24 | 第三方野蛮施工破坏燃气设施等               |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 序号 | 违法行为                                                 | 处罚对象        | 违反规定                                           | 处罚依据                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 生产和销售不符合安全标准或不符合强制性产品认证要求的燃气燃烧器具、可燃气体报警装置、调压器及其连接软管等 | 燃气器具生产和销售单位 | 1、《中华人民共和国产品质量法》第十三条<br>2、《中华人民共和国认证认可条例》第二十八条 | 1、《中华人民共和国产品质量法》第四十九条 生产、销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准的产品的，责令停止生产、销售，没收违法生产、销售的产品，并处违法生产、销售产品(包括已售出和未售出的产品，下同)货值金额等值以上三倍以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。<br>2、《中华人民共和国认证认可条例》第六十七条 列入目录的产品未经认证，擅自出厂、销售、进口或者在其他经营活动中使用的，责令改正，处 5 万元以上 20 万元以下的罚款，有违法所得的，没收违法所得。 |



